




# CHRONIQUE

## Attention aux ampoules DEL utilisées dans les luminaires totalement fermés!

Quelques débuts d'incendies sont survenus dans des luminaires étanches de type marin anticorrosion que nous retrouvons, entre autres, dans les bâtiments agricoles.

Prendre note que certaines ampoules DEL ne peuvent être utilisées dans un luminaire complètement fermé (IMAGE 1). Nous vous recommandons fortement de prendre connaissance des instructions fournies par les fabricants avant d'installer ce type d'ampoule dans un luminaire étanche. Dans certains cas, il est inscrit sur l'ampoule ou sur l'emballage même : «ATTENTION : Ne convient pas à des luminaires totalement fermés» (IMAGE 2)

N'attendez pas pour vérifier, vos investissements pourraient y passer.



Pour toutes informations complémentaires ou traitant d'autre sujet touchant la prévention incendie, n'hésitez pas à nous contacter.

### Émile Paris

Technicien en prévention incendie  
[prevention@ville.beauceville.qc.ca](mailto:prevention@ville.beauceville.qc.ca)

Bureau : 418 774-9137 poste 236

Cellulaire : 418 222-1309